



Department of Facilities Management
45 W. Gude Drive, Suite 4000, Rockville, MD 20850
Điện thoại: 240-314-1090 Fax: 301-279-3005

Danh Sách Kiểm Soát TẮT Điện Trong Trường Học (Nghỉ Mùa Hè)

Tên của Người Kiểm Soát:	Trường:
Ngày:	Giờ:

****Xin nhớ để các máy điện toán vẫn cắm vào ổ điện và bộ bảo hộ đột biến điện vẫn bật lên (on), MCPS có thể cập nhật máy điện toán của bạn vào lúc này****

TÌNH TRẠNG	ĐÃ LÀM XONG
Kiểm soát điểm đặt máy điều nhiệt: Mức độ lạnh tối đa, 76 độ	
Tắt máy nóng tại những đơn vị kiểm soát tại trường	
Màn hình cửa sổ đóng	
Đèn TẮT trong tất cả những khu vực không có người	
Máy điện toán trong văn phòng và lớp học HOÀN TOÀN TẮT (không có đèn xanh) Ngoại lệ: Điều này không áp dụng cho các máy chủ của mach LAN và các máy điện toán trong phòng ăn	
Tắt cả những vật liệu không cần thiết TẮT ĐI	
Tắt cả máy trong nhà bếp và quạt trần TẮT ĐI trừ khi cần	
Tắt cả các thiết bị trong lớp kinh tế gia đình TẮT luôn cả tủ lạnh (dọn sạch và trống trước khi rời trường để tránh sự an toàn/nguy hiểm cho sức khỏe từ thức ăn có thể bị hỏng)	
Dọn sạch tất cả các tủ lạnh, rút giấy điện ra và giữ cửa tủ lạnh mở	
Tắt cả các đèn bên ngoài được điều chỉnh giờ cho tắt đi trong lúc ban ngày	
Luôn luôn kiểm soát (và bật lại) giờ các đồng hồ cho sự an ninh và đèn trong sân đậu xe	
Kiểm soát và báo cáo bất cứ thiết bị dẫn nước nào mà bị rò rỉ hay chảy nước không ngừng	
Gỡ giấy điện tất cả máy uống nước trừ một cái	
Tắt cả máy móc không có hệ thống trí nhớ trong lớp học phải gỡ khỏi giấy điện	
Tắt cả các thú vật và cây cối đem về nhà/ khỏi lớp học gồm cả hồ cá	
Đặt thêm những thùng đựng giấy xử dụng lại khắp trường học để dọn dẹp các tủ và lớp học	
Tắt cả các nắp thùng đồ rác hoàn toàn đóng và khóa. Nắp thùng rác lớn được giữ chặt với một thanh nặng có khóa	
Nạp mẫu đơn thỉnh cầu Maximo để xin thêm những chuyến xe đến thu thập giấy khi cần	

Ghi chú/Quan sát:

Gửi qua pony/fax (301-279-3005) đơn đã hoàn tất cho điểm tích tụ cho Giải Thưởng Kế Hoạch Năng Lượng Tốt!