



Department of Facilities Management
 45 W. Gude Drive, Suite 4000, Rockville, MD 20850
 Điện thoại: 240-314-1090 Fax: 301-279-3005

Danh Sách Kiểm Soát TẮT Điện Trong Trường Học (Nghỉ Mùa Đông)

| | |
|--------------------------|---------|
| Tên của Người Kiểm Soát: | Trường: |
| Ngày: | Giờ: |

****Xin nhớ để các máy điện toán vẫn cắm vào ổ điện và bộ bảo hộ đột biến điện vẫn bật lên (on), MCPS có thể cập nhật máy điện toán của bạn vào lúc này****

| TÌNH TRẠNG | ĐÃ LÀM XONG |
|--|-------------|
| Kiểm soát kỹ lưỡng sự chính xác của Lịch Trình Xử Dụng (ICB) của Trường và Cộng Đồng trong thời gian nghỉ. Một số nhóm có thể không họp mặt trong thời gian nghỉ. Nếu không có sinh hoạt trong thời gian nghỉ mùa đông, yêu cầu thông Quản Lý Năng Lượng (Energy Management) để liệt kê tòa nhà là "Không Có Người Dùng" trong thời gian này | |
| Dọn sạch tất cả các tủ lạnh, rút giắc điện ra và giữ cửa tủ lạnh mở. | |
| Tắt cả quạt thoát khí trong nhà bếp và quạt trần TẮT trừ khi cần thiết | |
| Kiểm soát điểm đặt máy điều nhiệt: Mức độ máy sưởi nóng tối đa, 70 độ | |
| Đèn TẮT trong tất cả những khu vực trong nhà không có người | |
| Mành cửa sổ đóng | |
| Máy điện toán trong văn phòng và lớp học HOÀN TOÀN TẮT (không có đèn xanh) Ngoại lệ: Điều này không áp dụng cho các máy chủ của mach LAN và các máy điện toán trong phòng ăn | |
| Tắt cả những thiết bị khác không cần thiết TẮT | |
| Tắt cả các thiết bị trong lớp kính tế gia đình TẮT luôn cả tủ lạnh (dọn sạch và trống trước khi rời trường để tránh nguy hiểm cho sức khỏe/an toàn từ thức ăn có thể hỏng.) | |
| Luôn luôn kiểm soát (và bật lại) đồng hồ cho an ninh và đèn bật trong bãi đậu xe | |
| Kiểm soát và báo cáo bất cứ thiết bị dẫn nước nào mà bị rò rỉ hay chảy nước không ngừng | |
| Gỡ giắc điện tất cả máy uống nước trừ một cái | |
| Tắt cả máy móc không có hệ thống trí nhớ trong lớp học phải gỡ khỏi giắc điện | |
| Tắt cả các nắp thùng đồ rác hoàn toàn đóng và khóa. Nắp thùng rác lớn được giữ chặt với một thanh nặng có khóa | |
| Ghi chú/Quan sát: | |

Gửi qua pony/fax (301-279-3005) đơn đã hoàn tất cho điểm tích tụ cho Giải Thưởng Kế Hoạch Năng Lượng Tốt!